

附表1

企业事业单位突发环境事件应急预案评审表

预案编制单位：陕西华兴石油化工有限公司渭北加油站 (专业技术服务机构：陕西宇文管理咨询有限公司) 企业环境风险级别： ☒ 一般； ☐ 较大； ☐ 重大 (本栏由企业填写)			
“一票否决”项（以下三项中任意一项判定为“不符合”，则评审结论为“未通过”）			
评审指标	评审意见		指标说明
	判定	说明	
有单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告（表）	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应急预案管理办法有关规定； 备案管理办法第十条要求，应当在开展环境风险评估和环境应急资源调查的基础上编制环境应急预案
从可能的突发环境事件情景出发编制且典型突发环境事件情景无缺失	☒ 符合 ☐ 不符合		突发事件应对法有关规定； 备案管理办法第九、十条，均对企业从可能的突发环境事件情景出发编制环境应急预案提出了要求； 典型突发环境事件情景基于真实事件与预期风险演练、集合而成，体现各类事件的共性与规律
能够让周边居民和单位获得事件信息	☒ 符合 ☐ 不符合		环境保护法第四十七条规定，在发生或可能发生突发环境事件时，企业应当及时通报可能受到危害的单位和居民。备案管理办法第十条也提出了相应要求
环境应急预案及相关文件的基本形式			
评审项目	评审指标	评审意见	指标说明

		判定	得分	说明	
封面目录	1 ^a	封面有环境应急预案、预案编制单位名称，预留正式发布预案的版本号、发布日期等设计； 目录有编号、标题和页码，一般至少设置两级目录	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		预案版本号指为便于索引、回溯而在发布时赋予预案的标识号，企业可以按照内部技术文件版本号管理要求执行； 预案各章节可以有多个标题，但在目录中至少列出两级标题，便于查找
结构	2 ^a	结构完整，格式规范	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		结构完整指预案文件布局合理、层次分明，无错漏章节、段落；正文对附件的引用、说明等，与附件索引、附件一致； 格式规范指预案文件符合企业内部公文格式标准，或文件字体、字号、版式、层次等遵循一定的规范
行文	3 ^a	文字准确，语言通顺，内容简明	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		文字准确是指无明显错别字、多字、漏字、语句错误、数据错误、时间错误等现象； 语言通顺是指语言规范、连贯、易懂，合乎事理逻辑，关键内容不会产生歧义等； 内容简明是指环境应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告独立成文，预案正文和附件内容分配合理，应对措施等重点信息容易找到，内容上无简单重复、大量互相引用等现象
环境应急预案编制说明					
过程说明	4 ^a	说明预案编制过程	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		编制过程主要包括成立环境应急预案编制工作组、开展环境风险评估和环境应急资源调查、征求关键岗位员工和可能受影响的居民、单位代表的意见、组织对

		预案内容进行推演等		
问题说明	5"	说明意见建议及采纳情况、演练暴露问题及解决措施	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	一般应有意见建议清单,并说明采纳情况及未采纳理由;演练(一般为检验性的桌面推演)暴露问题清单及解决措施,并体现在预案中
环境应急预案文本				
编制目的	6	体现:规范事发后的应对工作,提高事件应对能力,避免或减轻事件影响,加强企业与政府应对工作衔接	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	此三项为预案的总纲。 关于“规范事发后的应对工作”,《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”,适当向前延伸至“预警”,向后延伸至“恢复”。关于“加强企业与政府应对衔接”,根据备案管理办法,实行企业环境应急预案备案管理,其中一个重要作用是环保部门收集信息,服务于政府环境应急预案编制;另外,由于权限、职责、工作范围的不同,企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有“接口”,确保与政府预案有机衔接。
适用范围	7	明确:预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	
工作原则	8	体现:符合国家有关规定和要求,结合本单位实际;救人第一、环境优先;先期处置、防止危害扩大;快速响应、科学应对;应急工作与岗位职责相结合等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	适用主体,指组织实施预案的责任单位;地理或管理范围,如某公司内、某公司及周边环境敏感区域内;事件类别,如生产废水事故排放、化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等;工作内容,可包括预警、处置、监测等。 坚持环境优先,是因为环境一旦受到污染,修复难度大且成本高;应急工作与岗位职责相结合,强调应急任务要细化落实到具体工作岗位

应急预案体系	9 ^b	以预案关系图的形式,说明本预案的组成及其组成之间的关系、与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方政府环境应急预案的衔接关系,辅必要的重点内容说明	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		本项目的三项指标,主要考察企业在环境应急预案编制过程中能否清晰把握预案体系。具体衔接方式、内容在应对流程和措施等部分体现。
	10	预案体系构成合理,以现场处置预案为主,确有必要编制综合预案、专项预案,且定位清晰、有机衔接	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		有的企业环境应急预案包括综合预案、专项预案、现场预案或其他组成,应说明这些组成之间的衔接关系,确保各个组成清晰界定、有机衔接。企业环境应急预案一般应以现场处置预案为主,有针对性地提出各类事件情景下的污染防治措施,明确责任人员、工作流程、具体措施,落实到应急响应处置卡上。确需分类编制的,综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求,说明预案体系构成;专项预案侧重针对某一类事件,明确应急响应程序和处置措施。如不涉及以上情况,可以说明预案的主体框架。
	11	预案整体定位清晰,与内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持,与地方人民政府环境应急预案有机衔接	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		环境应急预案定位于控制并减轻、消除污染,与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。
组织指挥机制	12	以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式,说明应急指挥体系构成、应急指挥运行机制,配有应急队伍成员名单和联系方式表	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		企业突发环境事件一般会对外环境造成污染,其预案应与所在地政府环境应急预案协调一致、相互配合。
	13	明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		以图表形式,说明应急组织体系构成、运行机制、联系人及联系方式 企业根据突发环境事件应急工作特点,建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接

组织指挥 机制	14	明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		指挥运行机制，指的是总指挥与各行动小组相互作用的程序和方式，能够对突发环境事件状态进行评估，迅速有效进行应急响应决策，指挥和协调各行动小组活动，合理高效地调配和使用应急资源
	15	根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		例如有的企业将环境应急分为车间级、企业级、社会级，明确相应的指挥权限；车间负责人、企业负责人、接受当地政府统一指挥
	16	说明企业与政府及其有关部门之间的关系。明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		例如政府及其有关部门介入后，环境应急指挥权的移交及企业内部调整
	17	建立企业内部监控预警方案	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，对企业内部预警级别、预警发布与解除、预警措施进行总体安排
监测预警	18	明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		监控信息的获得途径，例如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难、相关监控监测信息；分析研判的方式方法，例如根据相关信息和应急能力等，结合企业自身实际进行分析研判
	19	明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		一般根据企业突发环境事件类型情景和自身的应急能力等，结合周边环境情况，确定预警等级，做到早发现、早报告、早发布； 红色预警一般为企业自身力量难以应对；橙色预警一般为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对；黄色、蓝色预警根据企业实际需求确定

信息报告	20	明确企业内部事件信息传递的责任人、程序、时限、方式、内容等，包括向协议应急救援单位传递信息的方式方法	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	从事件第一发现人至事件指挥人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施等
	21	明确企业向当地人民政府及其环保等部门报告的责任人、程序、时限方式、内容等，辅以信息报告格式规范	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	从企业报告决策人、报告负责人到当地人民政府及其环保部门负责人（单位）之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等
	22	明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	从企业通报决策人、通报负责人到周边居民、单位负责人之间信息传递的方式、方法及内容，内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民或单位避险措施等
应急监测	23 ^c	涉大气污染的，说明排放口和厂界气体监测的一般原则	☐ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定排放口和厂界气体监测一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导； 排放口为突发环境事件中污染物的排放出口，包括按照相关环境保护标准设置的排放口
	24 ^c	涉水污染的，说明废水排放口、雨水排放口、清净下水排放口等可能外排渠道监测的一般原则	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则，为针对具体事件情景制定监测方案提供指导
	25	监测方案一般应明确监测项目、采样（监测）人员、监测设备、监测频次等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合	针对具体事件情景制定监测方案
	26	明确监测执行单位：自身没有监测能力的，说明协议监测方案，并附协议	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	自身没有监测能力的，应与当地环境监测机构或其他机构衔接，确保能够迅速获得环境监测支持

应对流程和措施	27 ^a	根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容,说明应对流程和措施,体现:企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		企业内部应对突发事件的原则性措施
	28 ^b	体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		突发事件可能或已经对企业外部环境产生影响时,企业在外部可以采取的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施
	29 ^c	涉及大气污染的,应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法,涉及疏散的一般应辅以疏散路线图;如果装备风向标,应配有风向标分布图	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		避险的方式包括疏散、防护等,说明避险措施的原则性安排
	30 ^d	涉及水污染的,应重点说明企业内部收集、封堵、处置污染物的方式方法,适当延伸至企业外防控方式方法;配有废水、雨水、清净水下管网及重要阀门设置图	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		说明控制水污染的原则性安排
	31 ^b	分别说明可能的事件情景及应急处置方案,明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		按照以上原则性措施,针对具体事件情景,按岗位细化各项应对措施,并纳入岗位职责范围
	32 ^b	将应急措施细化、落实到岗位,形成应急处置卡	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		关键岗位的应急处置卡无遗漏,事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等叙述清晰
	33	配有厂区平面布置图,应急物资表/分布图	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		
	34	结合本单位实际,说明应急终止的条件和发布程序	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		列明应急终止的基本条件,明确应急终止的决策、指令内容及传递程序等
	应急终止				

事后恢复	35	说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合			《突发事件应急预案管理办法》强调应急预案重在“应对”，适当向后延伸至“恢复”，即企业从突发环境事件应对的“非常规状态”过渡到“常规状态”的相关工作安排
保障措施	36	说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合			对各类保障措施进行总体安排
预案管理	37	安排有关环境应急预案的培训和演练	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合			对预案培训、演练进行总体安排
	38	明确环境应急预案的评估修订要求	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合			对预案评估修订进行总体安排
环境风险评估报告						
风险分析	39	识别出所有重要的环境风险物质；列表，至少列出重要环境风险物质的名称、数量（最大存在总量）、位置/所在装置；环境风险物质数量大于临界量的，辨识重要环境风险单元	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合			对照企业突发环境事件风险评估相关文件，识别出所有重要的物质；对于数量大于临界量的，应辨识环境风险物质在企业哪些环境风险单元集中分布
	40	重点核对生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值是否合理	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合			按照企业突发环境事件风险评估相关文件的赋分规则审查
	41	环境风险受体类型的确定是否合理	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合			按照企业突发环境事件风险评估相关文件的受体划分依据审查
	42	环境风险等级划分是否正确	☒ 符合 ☐ 不符合			按照企业突发环境事件风险评估相关文件审查

情景构建	43	列明国内外同类企业的突发环境事件信息，提出本企业可能发生的突发环境事件情景	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		列表说明事件的日期、地点、引发原因、事件影响等内容，按照企业突发环境事件风险评估相关文件，结合企业实际列出事件情景
	44	源强分析，重点分析释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间	☒ 符合 ☐ 部分符合 ☐ 不符合		针对每种典型事件情景进行源强分析，至少包括释放环境风险物质的种类、释放速率、持续时间三个要素，可以参考《建设项目环境风险评估价技术导则》
	45	释放途径分析，重点分析环境风险物质从释放源头到受体之间的过程	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		对于可能造成水污染的，分析环境风险物质从释放源头，经厂界内到厂界外，最终影响到环境风险受体的可能的路径；对于可能造成大气污染的，分析从泄漏源头释放至风险受体的路径
	46	危害后果分析，重点分析环境风险物质的影响范围和程度	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		针对每种情景的重点环境风险物质，计算浓度分布情况，说明影响范围和程度
	47	明确在最坏情景下，大气环境风险物质影响最远距离内的人口数量及位置等，水环境敏感受体的数量及位置等信息，并附有相关示意图	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		针对最坏情景的计算结果，列出受影响的大气和水环境保护目标，附图示说明
	48	分析现有环境风险防控与应急措施所存在的差距，制定环境风险防控整改完善计划	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合		对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题。针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划
完善计划					

环境应急资源调查报告 (表)				
调查内容	49	第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	重点调查可以直接使用的环境应急资源, 包括: 专职和兼职应急队伍; 自储、代储、协议储备的环境应急装备; 自储、代储、协议储备环境应急物资; 应急处臵场所、应急物资或装备存放大所、应急指挥场所。预案中的应急措施使用的环境应急资源与现有资源一致
调查结果	50	针对环境应急资源清单, 抽查数据的可信性	☐ 符合 ☒ 部分符合 ☐ 不符合	通过逻辑分析、现场抽查等方式对调查数据进行查核
合 计			-	-
评审人员 (签字): <u>郭陈红 徐永安 王洪</u>				
评审日期: 2018年7月16日				

注: 1. 符合, 指的是评审专家判定某一项指标所涉及的内容能够反映制定环境应急预案的企业开展了该项工作, 且工作全面、深入、质量高; 部分符合, 指的是评审专家判定企业开展了该项工作, 但工作不全面、不深入或质量不高; 不符合, 指的是评审人员判定企业未开展该项工作, 或工作有重大疏漏、流于形式或质量差。

2. 赋分原则: “符合”得2分、“部分符合”得1分、“不符合”得0分; 其中标注a的指标得分按“符合”得1分、“部分符合”得0.5分、“不符合”得0分; 标注b的指标得分按“符合”得3分、“部分符合”得1.5分、“不符合”得0分; 标注c的指标或项目中的部分指标, 评审组可以对不适用的进行调整。

3. 一票否决: 一票否决项不计入评审得分。

4. “一票否决”项不计入评审得分。

5. 指标说明供参考。

突发环境应急预案项目

评审签名表

日期: 2018 年 7 月 16 日

被评审单位名称: 陕西华兴石油化工有限公司渭北加油站

姓名	单位	职称	专业	联系电话	备注
郭新超	西安建筑科技大学	副教授	环境工程	13359292129	郭新超
徐永安	西安市环境监测站	高工	化学	13992809449	徐永安
王茂斋	中煤西安设计研究院	高工	环境工程	13992838518	王茂斋
李贵学	陕西华兴石油化工有限公司	法人		15129950223	李贵学
王靠辉	陕西华兴石油化工有限公司 渭北加油站	站长		13369109823	王靠辉

附表2

陕西华兴石油化工有限公司 渭北加油站突发环境事件 应急预案评审意见表

评审时间：2018年7月16日 地点：_____ 西安（分散评审）
评审方式： ☒ 函审， ☐ 会议评审， ☐ 函审、会议评审结合， ☐ 其他_____
评审结论： ☐ 通过评审， ☒ 原则通过但需进行修改复核， ☐ 未通过评审
评审过程：2018年7月陕西华兴石油化工有限公司渭北加油站完成了《陕西华兴石油化工有限公司渭北加油站突发环境事件应急预案》的编制工作，按照环境保护有关技术服务“编、审”分离的原则，公司于2018年7月16日邀请相关专家对该应急预案进行了技术评审。 总体评价：该应急预案编制较规范，内容全面，环境风险识别基本正确，应急资源调查较全面，现场处置方案基本可行，应急预案编制总体符合国家、省、市相关要求，同意该应急预案通过技术评审，经修改后可进行备案。
问题清单： 1. 加油站基本情况不够详细（双层罐、防渗池、三级油气回收、油泥处置等）。企业达标排放、三废处置及去向等基本情况不够明确（油罐清洗水属于危险废物，应明确处置单位资质，预案未提及油泥问题。生活垃圾交由环保部门集中处理的说法不正确）。地下水监测井设置和使用情况不明。 2. 本项目所属环境事件分级不明确。图3-1 突发环境事件应急指挥体系图内容与表3-1 应急指挥领导成员和相关单位人员的联系表所列内容不符（图中物资供应组，表中物资救援组，应急指挥部领导中多处为副总指挥，多处为副总指挥）。 3. 发生突发环境事件时对可能受到危害的周围居民等敏感点的告知方式不明。 4. 表5.2-1 预警措施内容表述有待完善。 5. 本项目市政排水管网不通，预案提及的污水事故排放口的设置情况不明确。应急监测内容针对性不强。
修改意见和建议： 1. 补充双层罐或防渗池改造是否完成，三级油气回收装置是否建成，油泥处置情况等。说明企业达标排放基本情况，核实油罐清洗水、油泥收集处置单位（如西安尧柏环保科技工程有限公司）是否有相应资质。生活垃圾应由市容环卫部门收集清运。说明地下水监测井设置和使用情况。 2. 明确本企业环境事件分级。应急指挥体系图、表内容表述应统一，副总指挥、副总指挥所

指是否相同。

3. 进一步细化发生突发环境事件时对可能受到危害的周围居民等敏感点的告知方式等。

4. 表 5.2-1 预警措施内容建议从删除“预警准备”字眼，修改为“防范处置和应急准备”，并细化表中内容。

5. 梳理典型突发环境事件情景，根据不同情景完善应急监测内容，如汽油、柴油火灾监测氮氧化物，一氧化碳；汽油、柴油泄漏监测非甲烷总烃即可。复核加油站污水事故排放口的作用。

评审人员人数：

3

评审组长签字：

郭新强

其他评审人员签字：

徐永成

王磊

企业负责人签字：

李贵学

2018年 8月 16日

附：定量打分结果和各评审专家评审表。

陕西华兴石油化工产品有限公司渭北加油站突发环境事件

应急预案函审意见

该应急预案编制较规范，内容全面，环境风险识别基本正确，应急现场处置方案基本可行，应急预案编制总体符合国家、省、市相关要求，本人同意该应急预案通过技术评审，经修改后可进行备案。

具体修改意见：

- 1、P5 明确本预案所属国家预案级别。
- 2、P15 复核污水是否排入第一污水处理厂。
- 3、P19 油罐清洗水等属于危险废物，应明确处置单位资质。
- 4、P27 环境检测组职责应为联系西咸新区或西安市环境监测站，复核；专家组成员可为加油站或行业内专家，应落实到人。
- 5、P29 应补充汽油、柴油安全技术说明书。
- 6、P44 复核预警措施，预警措施应从“分析研判、防范处置、应急准备”三方面来写。
- 7、P63 根据不同事故情景完善应急监测因子，如汽油、柴油火灾监测氮氧化物，一氧化碳；汽油、柴油泄漏监测非甲烷总烃即可，不需要监测 PM10、SO2、NO2；加油站火灾有消防水吗？如何有废水事故排放口，复核。

西安市环境监测站

高级工程师

徐永安

2018.7.16

华兴渭北加油站突发环境事件应急预案

专家函审意见

该预案编制内容基本符合《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号文件要求，表达较清晰。但应补充修改如下：

1、按照《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作通知》及《编制要点》的要求进行修改完善，增强预案的针对性、科学性和可操作性。

2、补充完善批准页内容、补充相关预案编制依据、企业突发环境事件风险分级按照 2018.2.5 公告（环保部（2018）第 14 号）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941--2018）2018.3.1 实施。不在执行《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环保部办（2014）34 号）的附录 A 和附录 B


3、补充油气增加了三级回收装置达标情况，说明对油罐油泥属于危险废物 3-5 年清洗一次的处置途径，转移记录，附收集处理单位资质。P16 核实管理人员等产生生活垃圾不是危险废物不需要有资质单位统一回收。P14 明确加油站产生生活污水不是生活废水。

4、报告中表 3-1 应急指挥领导成员和相关单位人员的联系表与 3.2 应急指挥机构的职责相关人员的内容不符，应急救援小组人员分工及其职责不能重复。补充外部救援咸阳市环境监测站、环境监察大队、西咸新区管委会、秦汉新城应急中心、咸阳市人民医院、西安市相关医院单位电话联系方式

5、明确应急预案启动条件。核实应急物资储备清单及存放地点，

完善应急预案相关附件附图。

中煤西安设计研究院

签字:  高级工程师

2018年7月16日

附表3

陕西华兴石油化工产品有限公司

渭北加油站突发环境事件

应急预案修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说 明	索引
1	加油站基本情况不够详细(双层罐、防渗池、三级油气回收、油泥处置等)。企业达标排放、三废处置及去向等基本情况不够明确(油罐清洗水属于危险废物,应明确处置单位资质,预案未提及油泥问题。生活垃圾交由环保部门集中处理的说法不正确)。地下水监测井设置和使用情况不明。	已采纳	加油站基本情况(双层罐、防渗池、三级油气回收、油泥处置等)。企业达标排放、三废处置及去向等基本情况已明确(油罐清洗水属于危险废物,已明确处置单位资质,预案已明确油泥问题。生活垃圾交由环保部门集中处理的说法已完善)。地下水监测井设置和使用情况已明确。	P7-P12
2	本项目所属环境事件分级不明确。图 3-1 突发环境事件应急指挥体系图内容与表 3-1 应急指挥领导成员和相关单位人员的联系表所列内容不符(图中物资供应组,表中物资救援组,应急指挥部领导中多处为副总指挥,多处为副总指挥)。	已采纳	本项目所属环境事件分级已明确。图 3-1 突发环境事件应急指挥体系图内容与表 3-1 应急指挥领导成员和相关单位人员的联系表所列内容已修正。	P3 P18
3	发生突发环境事件时对可能受到危害的周围居民等敏感点的告知方式不明。	已采纳	发生突发环境事件时对可能受到危害的周围居民等敏感点的告知方式已明确。	P52
4	表 5.2-1 预警措施内容表述有待完善。	已采纳	表 5.2-1 预警措施内容表述已完善。	P40
5	本项目市政排水管网不通,预案提及的污水事故排放口的设置情况不明确。应急监测内容针对性不强。	已采纳	本项目市政排水管网,预案提及的污水事故排放口的设置情况已明确。应急监测内容已完善。	P10 P59
复核意见: 已按评审组意见修改,可也部署。 评审组组长签名: 郭新超 2018 年 7 月 31 日				

注: 1. “说明”指说明修改情况, 辅以必要的现场整改图片;

2. “索引”指修改内容在预案中的具体体现之处。